

LOCALISATION

Commune GUILHERAND-GRANGES
Adresse RUE DES TREMOLETS
Complément d'adresse RUE CHAPPE
X Lambert 93 846883.5809 **X WGS84** 4.8621
Y Lambert 93 6428275.4144 **Y WGS84** 44.9381

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose
Diamètre réseau 200 mm
Matériau réseau Fonte Ductile
Critère de conformité
Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 150 m3/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT



CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	11/06/2019	CONFORMITE *	OUI
Pression statique	3 bars	Débit sous 1 bar	128 m3/h
DN100 Pression au débit de 60m3/h	2.5 bars	Débit max	

CONTROLE MECANIQUE

Date	11/06/2019	Etat général	Bon
Bouche à Clé		Volant	
Vanne		Carré de manoeuvre	Bon état
Peinture	Bon état	Coffre	Bon état
Numerotation		Serrure	Bon état
Protection		Socle	Bon état
Poteau à réhausser		Etat bouchons	
Etat du massif béton		Etat joints	
En Service		Commande de vidange	Bon état
Accessibilité		Manoeuvre	Bon état
Poteau à renouveler		Graissage	Non
Remise en état signalisation	Bon état	Clapet	
Commentaires		Minikit choc	

est sur la commune de guilherand granges au n47s